



A última linha de
defesa tem que ser
de primeira.

LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO – NºA46.2021

ART Nº7823243-9

Data de realização dos testes: 06/05/2021

1. Dados da edificação	
Razão Social: Residencial Australis Easy Club	
CPF/CNPJ: 31.303.842/0001-46	
Endereço: Rua João Vogelsanger	Nº: 321
Bairro: Santo Antonio	CEP: 89218-080
Cidade: Joinville / SC	
Projeto Preventivo de Incêndio foi apresentado: () Sim (x) Não	
Técnicos responsáveis pelos testes: Gabriel / Guilherme	

2. Dipositivos Existentes na Edificação	
(x) Central de Alarme de Incêndio	() Detector Óptico Pontual de fumaça
(x) Acionador de Alarme de Incêndio	() Detector Linear de fumaça
() Sinalizador Audiovisual de Alarme de Incêndio	() Detector de Óptico de Temperatura

3 Resultado Final
(x) CONFORME / () NÃO CONFORME

O presente ensaio tem validade por 01 (um) ano a partir da data de emissão da ART. Informo, que na condição de responsável técnico pelo laudo de funcionamento e sonoridade do alarme de incêndio da edificação supracitada, que o sistema foi ensaiado conforme ABNT NBR 17240 e CBMSC IN 12 e que o sistema está **CONFORME** com a legislação.

ENG. CIVIL LUIZ GUSTAVO DA ROCHA
CREA/SC 157599-6