

LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE BALIZAMENTO DE SAÍDA – NºA46.2021

ART Nº7823243-9

Data de realização dos testes: 06/05/2021

1. Dados da edificação		
Razão Social: Residencial Australis Easy Club		
Endereço: Rua João Vogelsanger		Nº: 321
Bairro: Santo Antonio	CEP: 89218-080	Cidade: Joinville / SC
Projeto Preventivo de Incêndio foi apresentado: () Sim (x) Não		
Técnicos responsáveis pelos testes: Gabriel / Guilherme		

2. Elementos existentes na edificação	
Modelos de placas instalados na edificação	Quantidade
Placa de saída fotoluminescente	148

3. Resultado Final
(x) CONFORME / () NÃO CONFORME

O presente ensaio tem validade por 01 (um) ano a partir da data de emissão da ART. Informo, que na condição de responsável técnico pelo laudo de funcionamento do sistema de balizamento de saída da edificação supracitada, que o sistema foi ensaiado conforme ABNT NBR 10898 e CBMSC IN 13 e que o sistema está **CONFORME** com a legislação.

ENG. CIVIL LUIZ GUSTAVO DA ROCHA
CREA/SC 157599-6