

**LAUDO TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NºA46.2021**

ART Nº7823243-9

Data de realização dos testes: 06/05/2021

<b>1. Dados da edificação</b>		
Razão Social: Residencial Australis Easy Club		
Endereço: Rua João Vogelsanger		Nº: 321
Bairro: Santo Antonio	CEP: 89218-080	Cidade: Joinville / SC
Projeto Preventivo de Incêndio foi apresentado: (    ) Sim    ( x ) Não		
Técnicos responsáveis pelos testes: Gabriel / Guilherme		

<b>2. Quantitativo de Dispositivos</b>
Iluminação de Emergência Autônoma 30 LEDs - 110 Lúmens: 280
Iluminação de Emergência Autônoma LED - 350 Lúmens:
Iluminação de Emergência LED 2 faróis - 620 Lúmens:
Iluminação de Emergência LED 2 faróis - 1.200 Lúmens: 20
Iluminação de Emergência LED 2 Faróis - 2.200 Lúmens:
Iluminação de Emergência LED 2 faróis - 3.080 Lúmens:

<b>3. Resultado Final</b>
( x ) CONFORME / (    ) NÃO CONFORME

O presente ensaio tem validade por 01 (um) ano, a partir da data de emissão da ART.

**OBSERVAÇÃO: CONFORME A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO CLIENTE, A EMPRESA GUARDIAN SISTEMAS REALIZOU O TESTE FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA. INDICAMOS SEMPRE REALIZAR O TESTE DE FUNCIONAMENTO, DURAÇÃO DE CARGA E VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE LUMINÂNCIA CONFORME LEGISLAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

---

**ENG. CIVIL LUIZ GUSTAVO DA ROCHA**  
**CREA/SC 157599-6**