

LAUDO TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - Nº A46.2022**ART Nº 8434353-2**

Data de realização dos testes: 06/07/2022

1. Dados da edificação		
Razão Social: Residencial Australis Easy Club		
Endereço: Rua João Vogelsanger		Nº: 321
Bairro: Santo Antônio	CEP: 89218-080	Cidade: Joinville / SC
Projeto Preventivo de Incêndio foi apresentado: () Sim (x) Não		
Técnicos responsáveis pelos testes: Carlos / Guilherme		

2. Quantitativo de Dispositivos
Iluminação de Emergência Autônoma 30 LEDs - 110 Lúmens: 282
Iluminação de Emergência Autônoma LED - 350 Lúmens:
Iluminação de Emergência LED 2 faróis - 620 Lúmens:
Iluminação de Emergência LED 2 faróis - 1.200 Lúmens: 02
Iluminação de Emergência LED 2 Faróis - 2.200 Lúmens: 15
Iluminação de Emergência LED 2 faróis - 3.080 Lúmens:

O presente ensaio tem validade por 01 (um) ano, a partir da data de emissão da ART.

OBSERVAÇÃO: CONFORME A SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO CLIENTE, A EMPRESA GUARDIAN SISTEMAS REALIZOU O TESTE FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA. INDICAMOS SEMPRE REALIZAR O TESTE DE FUNCIONAMENTO, DURAÇÃO DE CARGA E VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE LUMINÂNCIA CONFORME LEGISLAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

ENG. CIVIL LUIZ GUSTAVO DA ROCHA**CREA/SC 157599-6**