

CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE INCÊNDIO - NBR 12779/2009

Cliente: 19959 - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB	Nome Fant: RESIDENCIAL AUSTRALI	CNPJ/CPF: 31.303.842/0001-46	Insc. Est.:
Endereço: RUA JOÃO VOGELSANGER	Nº: 321	CEP: 89218-080	Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: JOINVILLE	UF: SC Fone:	Contato: JULIANA	Relatório: 88264 Pedido: 0 Nota Fiscal: MANGUE
Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram manutenidas conforme NBR 12779/2009 e que foram realizadas todas as inspeções dos componentes conforme abaixo durante os testes e que todas as mangueiras obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.			
DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 08/2025 TESTE VÁLIDO ATÉ: 08/2026			



CONTRA CHAMA

81.031.734/0001-30

DADOS GERAIS											INSPEÇÕES							MANUTENÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Seq. Item	N° Mangueira	N° Lacre	Marca do Duto Flexível	Marca da União	Diâmetro (mm)	Comp. Nominal (m)	Tipo	Mes e Ano Fabricação	Pressão Ensaio (kgf/cm²)	Data da Próxima Manutenção	Comprimento Real (m)	Carcaça Textil e Revestimento		Uníões		Compr. Luva de Empatamento (mm)	Ved. de Borracha		Marcação		Ensaio Hidrostático		Reempatação		Comprimento Final	Pintura	Substituição Uníões		Subst. Vedações		Substituição Anéis		Novo Ensaio Hidros.		Limpeza		Secagem		Resultado Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												A	R	A	R		A	R	A	R	A	R	S	N			S	N	S	N	A	R	S	N	S	N	A	R	C	NV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

COM FURO E/OU VAZAMENTO

6	22825231145		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12		15,00		X	X			X		X		X		X	15,00													X		X		X				
---	-------------	--	------------	------------	-------	----	------	---------	----	--	-------	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

COM FURO E/OU VAZAMENTO

7	28622141555		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
8	2161983316		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
9	18621113326		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
10	2261916590		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
11	1862113544		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
12	187238380		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
13	216198486		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
14	18621133111		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
15	162292344		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
16	20721162035		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
17	20721162038		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
18	27621113735		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
19	3062384247		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
20	22619155610		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				
21	236198242		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X	X		X		X				

Legenda: A(Aprovado) - S(Sim) - N(Não) - C(Condenada) - NC(Nada Consta) - R(Reprovado) - NV(Novo)				Original e de igual teor se encontra em nossos arquivos devidamente assinado.			
QTDE	RESULTADO	QTDE	DESCRIÇÃO				
56	Aprovadas	0	União				
2	Reprovadas	0	Vedação				
0	Empatação	0	Anel				
0	Condenadas	0	Pintura				

CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO - NBR 12779/2009					
Cliente: 19959 - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB		Nome Fant: RESIDENCIAL AUSTRALI		CNPJ/CPF:31.303.842/0001-46	Insc. Est.:
Endereço: RUA JOÃO VOGELSANGER		Nº: 321	CEP: 89218-080	Bairro: SANTO ANTÔNIO	
Cidade: JOINVILLE	UF:SC	Fone:	Contato: JULIANA	Relatório: 88264	Pedido:0
Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram mantidas conforme NBR 12779/2009 e que foram realizadas todas as inspeções dos componentes conforme abaixo durante os testes e que todas as mangueiras obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.					
DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 08/2025 TESTE VÁLIDO ATÉ: 08/2026					



Legenda: A(Aprovado) - S(Sim) - N(Não) - C(Condenada) - NC(Nada Consta) - R(Reprovado) - NV(Novo)				Original e de igual teor se encontra em nossos arquivos devidamente assinado.			
QTDE	RESULTADO	QTDE	DESCRIÇÃO				
56	Aprovadas	0	União				
2	Reprovadas	0	Vedação				
0	Empatação	0	Anel				
0	Condenadas	0	Pintura				

CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE INCÊNDIO - NBR 12779/2009

Cliente: 19959 - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB

Nome Fant: RESIDENCIAL AUSTRALI

CNPJ/CPF:31.303.842/0001-46

Insc. Est.:

Endereço: RUA JOÃO VOGELSANGER

Nº: 321

CEP: 89218-080

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Cidade: JOINVILLE

UF:SC

Fone:

Contato: JULIANA

Relatório: 88264

Pedido:0

Nota Fiscal: MANGUE

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram manutenidas conforme NBR 12779/2009 e que foram realizadas todas as inspeções dos componentes conforme abaixo durante os testes e que todas as mangueiras obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 08/2025

TESTE VÁLIDO ATÉ: 08/2026



comércio de extintores e equipamentos Ltda.

CONTRA CHAMA

81.031.734/0001-30

DADOS GERAIS										INSPEÇÕES				MANUTENÇÕES																																
Seq. Item	N° Mangueira	N° Lacre	Marca do Duto Flexível	Marca da União	Diâmetro (mm)	Comp. Nominal (m)	Tipo	Mes e Ano Fabricação	Pressão Ensaio (kgf/cm²)	Data da Próxima Manutenção	Comprimento Real (m)	Carcaça Textil e Revestimento		Uniãos		Compr. Luva de Empatamento (mm)	Ved. de Borracha		Marcação		Ensaio Hidrostático		Reempatação				Comprimento Final	Pintura	Substituição Uniãos		Subst. Vedações		Substituição Anéis		Novo Ensaio Hidros.		Limpeza		Secagem		Resultado Final					
												A	R	A	R		A	R	A	R	A	R	S	N	S	N					S	N	S	N	A	R	S	N	A	R	C	NV				
44	22619155449		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
45	2862215014		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
46	1862113536		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
47	27621131710		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
48	1862113319		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
49	2562083533		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
50	18621113315		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
51	1862113541		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
52	22619165847		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
53	2172183756		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
54	2562091722		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
55	20721163523		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
56	262010925		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
57	256208244		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				
58	1872383736		METALCASTY	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	11/2017	12	08/2026	15,00	X		X			X		X		X		X	15,00			X		X		X	X		X		X		X		X		X				

Totais por tipo de Mangueira

QTD	TIPO	DIAM.	COMP.
58	T. 1	1 1/2	15,00

Totais por Mangueira Reprovada ou Condenada

QTD.	TIPO	CAP.	DIAM.	COMPRI.	MOTIVO
2	T. 1	1 1/2	15M		COM FURO E/OU VAZAMENTO

Legenda: A(Aprovado) - S(Sim) - N(Não) - C(Condenada) - NC(Nada Consta) - R(Reprovado) - NV(Novo)

QTDE

RESULTADO

QTDE

DESCRIÇÃO

56

Aprovadas

0

União

2

Reprovadas

0

Vedação

0

Empatação

0

Anel

0

Condenadas

0

Pintura


Original e de igual teor se encontra em nossos arquivos devidamente assinado.

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO



VANDEIR EDELBERTO DE MACEDO



ANSELMO DA SILVA DUARTE

CONTRA CHAMA | RUA SÃO PAULO, 3376 | FLORESTA | JOINVILLE | SC | Fone (47) 3436-2068 | CEP: